

**Strom aus Biomasse – Übersicht (bis 5 MW): Vergütungen nach EEG 04 und EEG 09 in Cent/kW – Stand 6.06.2008**

	bis 150 kW		bis 500 kW		bis 5 MW	
	EEG 04	EEG 09	EEG 04	EEG 09	EEG 04	EEG 09
<b>Grundvergütung</b>	Bestehende Anlagen					
		2004: 11,50	9,90	9,90	8,90	8,90
		2005: 11,33	9,75	9,75	8,77	8,77
		2006: 11,16	11,67 <sup>1</sup>	9,60	9,60	8,64
		2007: 10,99		9,46	9,46	8,51
	2008: 10,83		9,32	9,32	8,38	
	Neuanlagen (Inbetriebnahme ab 1.1.2009)	11,67	9,18			8,25
<b>Degression<sup>2</sup></b>	1,5 %	1,0	1,5 %	1,0	1,5 %	1,0
<b>Emissionsminderungsbonus<sup>3,4</sup></b>	-	1	-	1	-	-
<b>NaWaRo-Bonus (Biogas – anaerob)</b>	6	7	6	7	4	4
<b>NaWaRo-Bonus<sup>5</sup></b>	6	6	6	6	4	4
<b>Güllebonus<sup>6</sup></b>	-	4	-	1	-	-
<b>Landschaftspflegebonus<sup>7</sup></b>	-	2	-	2	-	-
<b>KWK-Bonus</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Wärmekonzept nach Maßgabe EEG 04 -Altanlagen</b>	-	3	-	3	-	3
<b>Wärmekonzept nach Maßgabe EEG 09<sup>8</sup></b>	2	2	2	2	2	2
<b>Technologie-Bonus<sup>9</sup></b>	2	2	2	2	2	2

© Landvolk Niedersachsen – Harald Wedemeyer

<sup>1</sup> auch vor 2004 in Betrieb gegangene

<sup>2</sup> Degression erfasst Grundvergütung und Biomasseboni (NawaRo, KWK und Technologie)

<sup>3</sup> Einhaltung der TA – Luft – Grenzwerte für Formaldehyd im Abgasstrom (60 mg/m<sup>3</sup>)

<sup>4</sup> Besonderheit für Anlagen, die ab dem 1.01.2009 in Betrieb gehen: Bonus wird nur für BlmSch – Anlagen gewährt

<sup>5</sup> Bei neuen Pflanzenöl - BHKW nur bis einschließlich 150 kW Leistung

<sup>6</sup> Wird nicht im Falle der Gaseinspeisung gewährt; 30 Masse % Wirtschaftsfüdgungereinsatz

<sup>7</sup> Zur Stromerzeugung werden überwiegend Pflanzen oder Pflanzenbestandteile aus der Landschaftspflege eingesetzt.

<sup>8</sup> Für Altanlagen werden 3 Cent nur bis einschließlich 500 kW Leistung gezahlt

<sup>9</sup> für Gasaufbereitung: bis 350 Nm<sup>3</sup>/h: 2 Cent/kWh  
bis 700 Nm<sup>3</sup>/h: 1 Cent/kWh